



СМОЛЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ"

Адрес: 214000, г. Смоленск
ул. Соболева, 5
тел. 38-85-94

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

№ 77

"22" 03 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

(Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»)

заявление: от 18.03.2019 г. №650/08

(основание)

Проектируемый объект производственного назначения по адресу: г. Смоленск, ул. Попова

(объект, адрес)

67:27:0031442:32

(кадастровый номер земельного участка)

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области

(правообладатель земельного участка)

Срок действия технических условий 5 лет.

По истечении указанного срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

(срок действия технических условий)

информация отсутствует

(планируемый срок ввода в эксплуатацию)

I. Водоснабжение

1. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения – 1,5 м³/сутки, круглосуточно.
2. Возможная точка подключения к системе водоснабжения (адрес, координаты): водовода Д=400 мм. по ул. Попова
3. Гарантируемый свободный напор в возможной точке подключения – 32-35 м.
4. Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения: при необходимости проектом предусмотреть систему пожаротушения объекта. Объем водоснабжения на пожаротушение рассчитать на основании требований п. 5, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», а так же требований п. 6, СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

II. Водоотведение

1. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения – 1,5 м³/сутки, круглосуточно.
2. Возможная точка подключения к системе водоотведения (адрес, координаты): городская канализационная линия Д=200 мм. от жилого дома №74 по ул. Попова.

III. Общее

1. Данные технические условия выданы для разработки проектной документации и не являются разрешением для самовольного подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения. Самовольное присоединение и пользование системами водоснабжения и канализации считается незаконным и влечет за собой ответственность, предписанную Федеральным законом № 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» и административную ответственность, согласно ст. 7.20 КоАП РФ.

2. Подключение к системе водоснабжения, находящейся на балансе и техническом обслуживании СМУП «Горводоканал» осуществляется балансодержателем. В случае выполнения подключения специализированной организацией (по согласованию с балансодержателем) – присутствие представителя балансодержателя на месте производства работ обязательно. Вызов представителя балансодержателя осуществляется заявителем за 3 дня до начала производства работ.


3. Определенные настоящими техническими условиями обязательства по обеспечению подключения прекращаются в случае не заключения договора о подключении (технологического присоединении) в порядке, предусмотренном положением Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644, в течение 1 года с даты их получения.

4. Выполнение данных технических условий является обязательным для правообладателя земельного участка и проектных организаций - разработчиков проектов водоснабжения и (или) водоотведения.


5. Проектная документация, разработанная на основании условий подключения (технологического присоединения) подлежит согласованию с СМУП «Горводоканал» с предоставлением одного экземпляра предприятию. Все изменения и дополнения, вносимые в проектные решения в процессе проектирования и отступления от выданных технических условий, подлежат предварительному согласованию с СМУП «Горводоканал».

6. В случае попадания под пятно застройки существующих частных сетей водопровода и канализации предусмотреть их вынос или исключение по согласованию с владельцами. В случае попадания под пятно застройки существующих городских сетей водопровода и канализации предусмотреть их вынос с последующей передачей в муниципальную собственность или исключение по согласованию с СМУП «Горводоканал».


7. Данные о тарифе подключения: при расчете платы за подключение принимаются тарифы, утвержденные Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 27.11.2017 года № 158 (с изменениями № 53 от 01.08.2018 г.).

Согласовано
СМУП «Горводоканал»
Технический директор

А. В. Студент
"22" 03 2019г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

СМУП «Горводоканал»
Генеральный директор

В. Е. Войтович
"22" 03 2019г.

Заместитель губернатора Смоленской области
- начальник Департамента
А.А.Гусев
" " " 20 г.

Разработал	Дата	Подпись	Номер телефона
Сивакова Т.Ю.	21.03.2019г.		21-41-24
Проверила	Дата	Подпись	Номер телефона
Шевчик А. Н.			21-41-24